

# 水 質 検 査 証 明 書

No. W1807142

J S Sスイミングスクールちくご 様

平成30年8月18日

飲料水水質検査業登録 兵庫県4水第15号の1  
環境計量証明事業登録 兵庫県計証第濃73号  
〒675-2113 兵庫県加西市網引町2001番地39  
株 式 会 社 H E R  
T E L ( 0 7 9 0 ) 4 9 - 3 2 2 1  
F A X ( 0 7 9 0 ) 4 9 - 1 1 9 9

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名 プール水 (遊泳用)  
採取場所 JSSスイミングスクールちくご 25mプール 採取日時 平成30年8月7日8時25分  
天 候 気 温 ℃ 水 温 31.8℃ 採取区分 持込  
特記事項 \_\_\_\_\_

| 検 査 項 目                  | 単 位    | 検 査 結 果 | 水質基準       |
|--------------------------|--------|---------|------------|
| pH値                      |        | 7.6     | 5.8以上8.6以下 |
| 濁度                       | 度      | 1未満     | 2以下        |
| 過マンガン酸カリウム消費量            | mg/L   | 7.5     | 12以下       |
| 遊離残留塩素                   | mg/L   | 1.0     | 0.4以上1.0以下 |
| 一般細菌                     | CFU/mL | 1       | 200以下      |
| 大腸菌                      |        | 陰性      | 検出されないこと   |
|                          |        |         |            |
|                          |        |         |            |
|                          |        |         |            |
|                          |        |         |            |
| 判定 成績記載項目については水質基準に適合する。 |        |         |            |