

水 質 検 査 証 明 書

No. W1817991

JSSスイミングスクールちくご 様

平成31年3月18日

飲料水水質検査業登録 兵庫県4水第15号の1
環境計量証明事業登録 兵庫県計証第濃73号
〒675-2113 兵庫県加西市網引町2001番地39
株 式 会 社 H E R
T E L (0 7 9 0) 4 9 - 3 2 2 1
F A X (0 7 9 0) 4 9 - 1 1 9 9

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名 ジャグジー水
採取場所 JSSスイミングスクールちくご 温水マッサージプール 採取日時 平成31年3月5日8時30分
天 候 気 温 ℃ 水 温 33.0℃ 採取区分 持込
特記事項

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	水質基準
pH値		7.8	5.8以上8.6以下
濁度	度	1未満	2以下
過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	6.4	12以下
遊離残留塩素	mg/L	1.0	0.4以上1.0以下
一般細菌	CFU/mL	0	200以下
大腸菌		陰性	検出されないこと

判定 成績記載項目については水質基準に適合する。