

水 質 検 査 証 明 書

No. W1901536

JSSスイミングスクールちくご 様

令和元年5月20日

飲料水水質検査業登録
環境計量証明事業登録
〒675-2113
株 式 会 社
T E L
F A X


兵庫県4水第15号の1
兵庫県計証第濃73号
兵庫県加西市網引町2001番地39
(0790) 49-3221
(0790) 49-1199

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名
採取場所
天 候
特記事項

プール水（遊泳用）
JSSスイミングスクールちくご 25mプール
気温 31.8℃
水温 31.8℃

採取日時
採取区分

令和元年5月14日8時20分
持込

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	水質基準
pH値		7.7	5.8以上8.6以下
濁度	度	1未満	2以下
過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	7.9	12以下
遊離残留塩素	mg/L	1.0	0.4以上1.0以下
一般細菌	CFU/mL	6	200以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
判定 成績記載項目については水質基準に適合する。			