



王子スイミング通信

プールの消毒剤について

プールの水の管理に当たっては保健所より、

水道水と同じ基準を満たしていなくては運営許可が下りません。

右にあげた項目が中心となり、透明度やプール室内の空気などにも基準があります。

保健所	残留塩素は 0.4ppm以上 あるべし、	大腸菌は 検出されては ならない
-----	----------------------------	------------------------



当スクールでは毎月検査結果と経営許可証を受付カウンター反対側の壁に掲示してあります


又、オゾン反応処理装置や全自動滅菌装置を使用し、目が痛くならないく、肌にやさしい水質です。

残留塩素は、0.2ppmで大腸菌群を数秒で死滅させますが同時に目や鼻などに刺激も受けます。



目に対する刺激

- ・目が痛む
- ・光が二重に見える
- ・ひどく乾いた感じ



静かに目を閉じて涙が出てくるのを待ちましょう。

水道水で洗いすぎると、水道水の塩素でかえって悪くなる場合があります。

それでも不快感が続く場合、

ぬれタオルなどでまぶたの上から冷やしてみましょう。



JSSハ王子スイミングスクール

〒193-0941 東京都八王子市狭間町1452-1
TEL 042-666-7211 FAX 042-667-9244