

# 水質検査証明書

No. W1502593

JSS甘日市スイミングスクール 様

平成27年6月23日

飲料水水質検査業登録 兵庫県4水第15号の1  
環境計量証明事業登録 兵庫県計証第濃73号  
〒675-2113 兵庫県加西市網引町2001番地39  
株式会社 H E R  
TEL (0790) 49-3221  
FAX (0790) 49-1199

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名 プール水(遊泳用)  
採取場所 JSS甘日市スイミングスクール 採取日時 平成27年6月15日12時00分  
天候 気温 °C 水温 30 °C 採取区分 持込  
特記事項 \_\_\_\_\_

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		7.4	5.8以上8.6以下
濁度	度	1未満	2以下
過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	9.3	12以下
遊離残留塩素	mg/L	0.7	0.4以上1.0以下
一般細菌	CFU/mL	0	200以下
総トリハロメタン	mg/L	0.12	0.2以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
		以下余白	
判定 成績記載項目については水質基準に適合する。			

# 水質検査証明書

No. W1502594

JSS 廿日市スイミングスクール 様

平成27年6月24日

飲料水水質検査業登録 兵庫県4水第15号の1  
環境計量証明事業登録 兵庫県計証第濃73号  
〒675-2113 兵庫県加西市網引町2001番地39  
株式会社 H E R  
TEL (0790) 49-3221  
FAX (0790) 49-1199

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名 プール水(遊泳用)  
採取場所 JSS廿日市スイミングスクール 採水日時 平成27年6月15日12時00分  
天候 気温 30℃ 水温 30℃ 採水区分 持込  
特記事項

検査項目	単位	検査結果	水質基準
レジオネラ属菌	CFU/100mL	検出せず	検出されないこと
		以下余白	

備考「検出されないこと」とは検査結果が検出限界10CFU/100mLを下回ることをいう

参考 水質基準には以下の指針・基準等を適用または準用し、記載しています。

\*公衆浴場における水質基準等に関する指針(平成15年2月14日付け健発第0214004号厚生労働省保険局長通知「公衆浴場における衛生等管理要領等の改正について」別添1)

\*遊泳用プールの衛生基準(平成13年7月24日付け健発第774号厚生労働省保険局長通知)

\*新版レジオネラ症防止指針(平成11年11月 財団法人ビル管理教育センター 発行)

人がエアロゾルを直接吸引する可能性が低い人口環境水※1	100CFU/100ml以上検出された場合は直ちに清掃、消毒等の対策を講じ、実施後は検出されないこと(10CFU/100ml未満)を確認する
浴槽水等、人がエアロゾルを直接吸引する恐れがあるもの※2	目標値10CFU/100ml未満(検出されないこと)、検出された場合は直ちに清掃、消毒等の対策を講じ、実施後は検出されないことを確認する

エアロゾル: 固体または液体の微粒子が空気中に分散して、浮遊しているもの

※1 エアロゾルの飛散抑制の措置を講じた冷却塔水などが該当します。

※2 浴槽水、シャワー水、給湯水、加湿用水、修景用水などが該当します。