

水質検査証明書

No. W1513793

JSS廿日市スイミングスクール 様

平成28年2月18日

飲料水水質検査業登録 兵庫県4水第15号の1
環境計量証明事業登録 兵庫県計証第濃73号
〒675-2113 兵庫県加西市穂引町2001番地39

株式会社 H E R
T E L (0 7 9 0) 4 9 - 3 2 2 1
F A X (0 7 9 0) 4 9 - 1 1 9 9

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名 プール水(遊泳用)
採取場所 JSS廿日市スイミングスクール 採取日時 平成28年2月8日10時00分
天候 気温 ℃ 水温 30℃ 採取区分 持込
特記事項

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		7.7	5.8以上8.6以下
濁度	度	1未満	2以下
過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	11	12以下
遊離残留塩素	mg/L	0.7	0.4以上1.0以下
一般細菌	CFU/mL	0	200以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
		以下余白	
判定 成績記載項目については水質基準に適合する。			