水 質 検 査 証 明 書

No. W1612051

ＪＳＳ廿日市スイミングスクール　様

平成28年12月17日

飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
環境計量証明事業登録　兵庫県計証第濃73号
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株　式　会　社　Ｈ　Ｅ　Ｒ
ＴＥＬ（０７９０）４９－３２２１
ＦＡＸ（０７９０）４９－１１９９

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試 料 名　プール水(遊泳用)
採取場所　JSS廿日市ｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ　採取日時　平成28年12月6日8時30分
天　　候　　気　温　　℃　水　温　29.5℃　採取区分　持込
特記事項

検　査　項　目	単　　位	検　査　結　果	水質基準
pH値		7.8	5.8以上8.6以下
濁度	度	1未満	2以下
過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量	mg/L	3.2	12以下
遊離残留塩素	mg/L	0.7	0.4以上1.0以下
一般細菌	CFU/mL	0	200以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
		以下余白	

判定　成績記載項目については水質基準に適合する。