

# 水質検査証明書

No. W1714308

JSS甘日市スイミングスクール 様

平成30年1月22日

飲料水水質検査業登録 兵庫県4水第15号の1  
環境計量証明事業登録 兵庫県計証第濃73号  
〒675-2113 兵庫県加西市網引町2001番地39  
株式会社 H E R  
T E L (0790) 49-3221  
F A X (0790) 49-1199

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名 プール水(遊泳用)  
採取場所 JSS甘日市スイミングスクール 採取日時 平成30年1月18日9時30分  
天候 気温 ℃ 水温 30℃ 採取区分 持込  
特記事項

| 検査項目                     | 単位     | 検査結果 | 水質基準       |
|--------------------------|--------|------|------------|
| pH値                      |        | 7.6  | 5.8以上8.6以下 |
| 濁度                       | 度      | 1未満  | 2以下        |
| 過マンガン酸カリウム消費量            | mg/L   | 6.4  | 12以下       |
| 遊離残留塩素                   | mg/L   | 1.0  | 0.4以上1.0以下 |
| 一般細菌                     | CFU/mL | 0    | 200以下      |
| 大腸菌                      |        | 陰性   | 検出されないこと   |
|                          |        |      |            |
|                          |        |      |            |
|                          |        |      |            |
|                          |        |      |            |
| 判定 成績記載項目については水質基準に適合する。 |        |      |            |