

水質検査証明書

No. W1802438

JSS姪浜スイミングスクール 様

平成30年6月22日

飲料水水質検査業登録 兵庫県4水第15号の1
環境計量証明事業登録 兵庫県計証第濃73号
〒675-2113 兵庫県加西市網引町2001番地39
株式会社 H E R
TEL (0790) 49-3221
FAX (0790) 49-1199

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名 プール水(遊泳用)
採取場所 JSS姪浜スイミングスクール 採取日時 平成30年6月6日9時30分
天候 気温 ℃ 水温 30.2℃ 採取区分 持込
特記事項

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		7.4	5.8以上8.6以下
濁度	度	1未満	2以下
過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	11	12以下
遊離残留塩素	mg/L	0.7	0.4以上1.0以下
一般細菌	CFU/mL	8	200以下
総トリハロメタン	mg/L	0.07	0.2以下
大腸菌		陰性	検出されないこと

判定 成績記載項目については水質基準に適合する。

