水 質 検 査 証 明 書

No. W1804855

ＪＳＳ姪浜スイミングスクール　様

平成30年7月18日

飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
環境計量証明事業登録　兵庫県計証第濃73号
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株　式　会　社　Ｈ　Ｅ　Ｒ
ＴＥＬ　（０７９０）４９－３２２１
ＦＡＸ　（０７９０）４９－１１９９

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試 料 名　プール水(遊泳用)
採取場所　JSS姪浜ｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ　採取日時　平成30年7月9日9時30分
天　候　　気　温　　℃　水　温　30.0℃　採取区分　持込
特記事項

検　査　項　目	単　位	検　査　結　果	水質基準
pH値		7.2	5.8以上8.6以下
濁度	度	1未満	2以下
過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量	mg/L	7.3	12以下
遊離残留塩素	mg/L	1.0	0.4以上1.0以下
一般細菌	CFU/mL	0	200以下
大腸菌		陰性	検出されないこと

判定　成績記載項目については水質基準に適合する。

水 質 検 査 証 明 書

No. W1804856

ＪＳＳ姪浜スイミングスクール　様

平成30年7月18日

飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
環境計量証明事業登録　兵庫県計証第濃73号
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株　式　会　社　Ｈ　Ｅ　Ｒ
ＴＥＬ　（０７９０）４９－３２２１
ＦＡＸ　（０７９０）４９－１１９９

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名　ジャグジー水
採取場所　JSS姪浜ｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ　採取日時　平成30年7月9日9時30分
天　候　　気　温　　℃　水　温　35.0℃　採取区分　持込
特記事項

検　査　項　目	単　位	検　査　結　果	水質基準
pH値		7.2	5.8以上8.6以下
濁度	度	1未満	2以下
過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量	mg/L	7.5	12以下
遊離残留塩素	mg/L	1.0	0.4以上1.0以下
一般細菌	CFU/mL	4	200以下
大腸菌		陰性	検出されないこと

判定　成績記載項目については水質基準に適合する。