

# 水質検査証明書

No. W1807268

JSS姫浜スイミングスクール 様

平成30年8月18日

飲料水水質検査業登録  兵庫県4水第15号の1  
環境計量証明事業登録 兵庫県計証第濃73号  
〒675-2113 兵庫県加西市網引町2001番地39  
株 式 会 社 H E R  
T E L (0790) 49-3221  
F A X (0790) 49-1199

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名 プール水(遊泳用)  
採取場所 JSS姫浜スイミングスクール 採取日時 平成30年8月6日8時00分  
天 候 気温 ℃ 水温 30.6℃ 採取区分 持込  
特記事項 \_\_\_\_\_

検査項目	単 位	検査結果	水質基準
pH値		7.5	5.8以上8.6以下
濁度	度	1未満	2以下
過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	9.5	12以下
遊離残留塩素	mg/L	0.7	0.4以上1.0以下
一般細菌	CFU/mL	0	200以下
大腸菌		陰性	検出されないこと

判定 成績記載項目については水質基準に適合する。

# 水質検査証明書

No. W1807269

I S S 姪浜スイミングスクール 様

平成30年8月18日

飲料水水質検査業登録  兵庫県4水第15号の1  
環境計量証明事業登録 兵庫県計証第濃73号  
〒675-2113 兵庫県加西市網引町2001番地39  
株 式 会 社 H E R  
T E L (0790) 49-3221  
F A X (0790) 49-1199

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名 ジャグジー水  
採取場所 JSS姪浜スイミングスクール 採取日時 平成30年8月6日8時00分  
天 候 \_\_\_\_\_ 気 温 \_\_\_\_\_ °C 水 温 35.2 °C 採取区分 持込  
特記事項 \_\_\_\_\_

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	水 質 基 準
pH値		7.5	5.8以上8.6以下
濁度	度	1未満	2以下
過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	8.1	12以下
遊離残留塩素	mg/L	0.7	0.4以上1.0以下
一般細菌	CFU/mL	0	200以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
判定 成績記載項目については水質基準に適合する。			